

de Iberdrola, con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: R.S.M.T. «línea subterránea» Cáceres.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Cáceres.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,180.  
Emplazamiento de la línea: Ronda de San Francisco en el T.M. Cáceres.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1  
Relación de transformación: 13,200.  
Potencia total en transformadores en KVA: 630.  
Emplazamiento: Cáceres. Ronda de San Francisco en el T.M. de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 5.000.000.  
Finalidad: Cambio de ubicación C.T. «San Francisco», núm. 2.  
Referencia del Expediente: 10/AT-003523-000001.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

**ANUNCIO de 15 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005901-000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de Iberdrola, con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 21, L.A.M.T. «Valverde-frontera portuguesa».  
Final: Apoyo núm. 34.  
Término municipal afectado: Valverde del Fresno.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio Acero.  
Longitud total en Kms.: 1,816.  
Apoyos: Metálico. Hormigón.  
Número total de apoyos de la línea: 13.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Ctra. C-513 en el T.M. de Valverde del Fresno.

Presupuesto en pesetas: 6.000.000.  
Finalidad: Nuevos suministros.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005901-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

**ANUNCIO de 15 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005935-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía Eléctrica Extr., S.L., con domicilio en Cáceres, San Pedro de Alcántara, 4, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes: