

susciten la Comunidad Autónoma sólo se entenderá con la correspondiente Corporación.

Y en prueba de conformidad firman ambas partes intervinientes, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados, por triplicado ejemplar.

El Consejero de Obras Públicas y Transportes,  
JOSE JAVIER COROMINAS RIVERA

La Presidenta de la Diputación de Cáceres,  
M.ª DEL PILAR MERCHAN VEGA

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

**ANUNCIO de 19 de abril de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001966-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Subterráneo.

N. de transformadores: 2

Relación de transformación: 13,200

Potencia total en transformadores en KVA: 1.260

Emplazamiento: Plasencia. Cotillo de San Antón en el T.M. de Plasencia.

Presupuesto en pesetas: 3.034

Finalidad: Nuevos suministros y mejora de la calidad del servicio.

Referencia del Expediente: 10/AT-001966-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO.

**ANUNCIO de 19 de abril de 1996, sobre**

**autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-002757-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Empalme Núm. 1 L.S.M.T. a C.T. Núm. 3.

Final: Empalme Núm. 2 L.S.M.T. a C.T. Núm. 3.

Término municipal afectado: Talayuela.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,200.

Emplazamiento de la línea: C/. Nuevo trazado (zona Pabellón Polideportivo).

Presupuesto en pesetas: 1.403.842.

Finalidad: Posibilitar construcción nuevo colegio.

Referencia del Expediente: 10/AT-002757-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 19 de abril de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO.