

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 5085 de L.A.M.T. «Santa Ana».
 Final: Apoyo núm. 4 proyectado y C.T.
 Término municipal afectado: Valdesalor.
 Tipo de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,317.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 4.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Zona sur pedanía de Valdesalor.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Valdesalor. Pedanía de Valdesalor (Cáceres).

Presupuesto en pesetas: 4.953.123.
 Finalidad: Nuevos suministros.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005929-000000.

DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PUBLICA de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 7 de junio de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO

ANUNCIO de 24 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005971-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo a intercalar L.A.T. depuradora de Barrado.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Barrado.
 Tipo de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,404.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 4.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Próximo a depósito de agua de Barrado.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/230,000/127,000.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/380,000/230,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 500.
 Emplazamiento: Barrado. Depósito aguas de Barrado.

Presupuesto en pesetas: 5.723.162.
 Finalidad: Suministro a nuevos abonados y mejora de la calidad del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005971-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO.