

VERTICE	LONGITUD	LATITUD
PP	6° 16' 40"	39° 20' 00"
1	6° 16' 40"	39° 20' 40"
2	6° 15' 40"	39° 20' 40"
3	6° 15' 40"	39° 20' 00"

Cerrándose el perímetro en 6 cuadrículas mineras.

Cáceres, 2 de julio de 1996.—El Jefe del Servicio, PEDRO GARCIA ISIDRO.

**ANUNCIO de 29 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014015.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: C.T. La Parra N. I.  
 Final: Apoyo de paso a subterráneo de la línea La Parra-Salvatierra a C.T. La Parra N. I.  
 Término municipal afectado: La Parra.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,205.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Rectas.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Comienza en la C/. San Juan a la altura del C.T. N. I, se desvía por una calle de nueva creación que desemboca en un futuro parque de La Parra.

Presupuesto en pesetas: 5.268.669.  
 Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014015.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se

somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 29 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014016.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo D/C de paso a subterráneo de las líneas La Parra-Feria y La Parra-La Morera, de 15 KV a C.T. La Parra N. I.  
 Final: C.T. La Parra N. I.  
 Término municipal afectado: La Parra.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,250.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Rectas.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Calle San Juan a la altura de C.T. N. I de La Parra.

Presupuesto en pesetas: 5.900.520.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014016.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo

de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 31 de mayo de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014025.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea C.T. Ctra. de Valverde-C.T. Circunvalación N. 1.  
Final: Línea C.T. Sub. Ctra. de Valverde-C.T. Circunvalación N. 1 (Pasando por el C.T. proyectado).  
Término municipal afectado: Badajoz.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 20.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,015.  
Emplazamiento de la línea: Entre C/. El Mimbrero y C/. Acacia en el T.M. de Badajoz.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.  
N.º de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores en KVA.: 400.  
Emplazamiento: Badajoz. C/. El Mimbrero en el T.M. de Badajoz.  
Presupuesto en pesetas: 4.098.143.  
Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014025.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 31 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 3 de junio de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-014017.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, calle Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo de amarre N. 87 de la línea Zafra-Feria (a sustituir).  
Final: Apoyo de amarre N. 89 de la línea Zafra-Feria (a sustituir).  
Término municipal afectado: Feria.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio-acero.  
Longitud total en Kms.: 0,370.  
Apoyos: Metálico.  
Número total de apoyos de la línea: 4.  
Crucetas: Tresbolillo.  
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Km. 6,00 de la Ctra. BA-V-3077 en Feria.

Presupuesto en pesetas: 2.038.510.  
Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014017.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de junio de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.