

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N.º de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/0,380/0,220.

Potencia unitaria: 250.

Totales parciales: 250.

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Llerena. En el Polígono Industrial del T.M. de Llerena.

Presupuesto en pesetas: 4.531.974.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Empresa suministradora: Cía. Sevillana de Electricidad.

ANUNCIO de 12 de mayo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-014310.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S:A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: T.M. núm. 85 bis, a instalar en L.A.M.T.-«Zalamea».

Final: T.M. núm. 86 a instalar en L.A.M.T.-«Zalamea».

Término municipal afectado: Benquerencia de la Serena.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,059.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Puerto Hurraco en el T.M. de Benquerencia de la Serena.

Presupuesto en pesetas: 1.949.329.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014310.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pue-

da ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 12 de mayo de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 16 de mayo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-014329.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S:A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo existente núm. 5180 de la L.A.M.T. denominada «Villanueva-Orellana».

Final: Apoyo núm. 49 de la línea proyectada, tipo anclaje y derivación.

Términos municipales afectados: Orellana la Vieja, Campanario.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio, aluminio.

Longitud total en Kms.: 7,579.

Apoyos: Metálico, hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 49.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Ctra. Orellana la Vieja a Pantano del Zújar en los términos municipales de Orellana la Vieja y Campanario.

Presupuesto en pesetas: 20.245.648.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014329.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser exami-