

<i>CATEGORÍAS</i>	<i>Salario Día 1996</i>	<i>Salario Día 1997</i>	<i>Pagas Extra Marzo, Julio y Diciembre</i>	<i>Salario Anual 1997</i>
<i>Peón</i>	3.118 Pts	3.205 Pts	96.159 Pts	1.461.619 Pts
<i>Especialista</i>	3.170 Pts	3.259 Pts	97.763 Pts	1.485.995 Pts
<i>Mozo especializado de almacén</i>	3.170 Pts	3.259 Pts	97.763 Pts	1.485.995 Pts
<b>PROFESIONALES DE OFICIO</b>				
<i>Oficial de Primera</i>	3.436 Pts	3.532 Pts	105.966 Pts	1.610.687 Pts
<i>Oficial de Segunda</i>	3.347 Pts	3.441 Pts	103.221 Pts	1.568.966 Pts
<i>Oficial de tercera</i>	3.224 Pts	3.314 Pts	99.428 Pts	1.511.308 Pts

ESTOS IMPORTES SE REFIEREN A CANTIDADES SIN PLUS O ANTIGÜEDAD. Se consideran 1.768 horas anuales

## CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

**RESOLUCION de 18 de julio de 1997, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica.**  
Ref.: 06/AT-001788-014232.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

### LINEA ELECTRICA

Origen: Celda Zafra-3 de la subestación de Zafra.  
Final: C.T. Perú (proyectado).  
Término municipal afectado: Zafra.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV: 15/20.  
Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,325.

Emplazamiento de la línea: C/. Perú, de la Urbanización «El V Centenario», a la altura del Km. 72, de la N-432, en el T.M. de Zafra.

### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Zafra. Calle Perú, de la Urbanización «El V Centenario», a la altura del Km. 72, de la N-432, en el T.M. de Zafra.

Presupuesto en pesetas: 10.232.379.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014232.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 18 de julio de 1997.

El Jefe Servicio de Ord. y Planificación Industrial,  
MANUEL GARCIA PEREZ