

causahabientes o subrogados, y a cuantas personas traigan causa de ellos, así como a cualquier otro titular de acciones o de derechos reales o intereses económicos sobre la cosa a expropiar, haciéndose constar que todas ellas deberán ir provistas de la documentación necesaria para acreditar su derecho.

3.º—El inicio de los expedientes de justiprecio.

4.º—Que como representante de la Administración ha sido nombrado D. José Luis Rozas López.

5.º—Como perito de la Administración en los expedientes de justiprecio, ha sido designado el Ingeniero técnico Agrícola, D. Ricardo Regalado Olmos.

6.º—El señalamiento a los propietarios de un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la publicación de este aviso, para que designen ante esta Dirección General encargados de representarlos en los expedientes de Justiprecio.

Cáceres, 1 de septiembre de 1997.—El Director General de Estructuras Agrarias, FERNANDO MEJIAS GUIADO

## CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

**ANUNCIO de 1 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, Ref.: 10/AT-006144-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo a intercalar línea A.T. núm. 5015.  
Final: Apoyo a intercalar anterior al núm. 5016.  
Término municipal afectado: Valencia de Alcántara.  
Tipo de línea: Aérea y Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio. Acero. Aluminio.  
Longitud total en Kms: 0,300.  
Apoyos: Metálico.  
Números total de apoyos de la línea: 2.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: T.M. de Valencia de Alcántara.

### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: Número 1.  
Relación de transformación: 13,200/.  
Potencia total en transformadores: 630 (KVA).  
Emplazamiento: Valencia de Alcántara.  
Valencia de Alcántara.  
Presupuesto en pesetas: 15.118.063.  
Finalidad: Nuevos suministros.  
Referencia del Expediente: 10/AT-006144-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de julio de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

**ANUNCIO de de 18 de agosto de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001463-000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Excmo. Ayuntamiento, con domicilio en Jaraíz de la Vera, Plaza Mayor, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 1, línea de circunvalación.