

## V. Anuncios

### CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y COMERCIO

*RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación del suministro de «Tractor agrícola».*  
Expte.: 12-02-712C-633-0029-97.

#### 1.—ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Comercio.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. Sección de Contratación.
- c) N.º de expediente: 12-02-712C-633-0029-97.

#### 2.—OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Tipo de contrato: Administrativo.
- b) Descripción del objeto: Adquisición de un tractor agrícola.
- c) Lote: No existen lotes.
- d) Lugar de ejecución: C.E.N.S.Y.R.A. Badajoz.
- e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: D.O.E. n.º 83, de 17-7-97.

#### 3.—TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:

- a) Tramitación: Normal.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Forma: Concurso.

#### 4.—PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe total: 5.500.000 ptas.

#### 5.—ADJUDICACION:

- a) Fecha: 28-8-97.
- b) Contratista: Patrocinio Caballero Casado.
- c) Nacionalidad: Española.
- d) Importe de adjudicación: 5.390.000 ptas.

Merida, 6 de octubre de 1997.—El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de 27-9-95, D.O.E. n.º 116, de 3-10-95), ANTONIO P. SANCHEZ LOZANO.

### CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

*ANUNCIO de 16 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014397.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo existente, según marca el plano núm. 2.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Barcarrota.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv.: 20.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio Acero.  
Longitud total en Kms.: 0,038.  
Emplazamiento de la línea: Paraje «Majada de los 7 Zahurdones», en el T.M. de Barcarrota.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores en KVA: 25.  
Emplazamiento: Barcarrota. Paraje «Majada de los 7 Zahurdones», en el T.M. de Barcarrota.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
Subterránea, simplemente enter.  
Longitud total en Km.: 0,200.  
Voltaje en V: 380/220.  
Potencia en KW.: 40.  
Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 2.735.680.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014397.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 16 de julio de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. y Planif. Industrial, MANUEL GARCIA PEREZ.

**ANUNCIO de 17 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014408.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo N. 62 L.A.M.T. Jerez-Barcarrota (I).  
 Apoyo N. 72 L.A.M.T. Jerez-Barcarrota (II).  
 Final: Apoyo N. 64 L.A.M.T. Jerez-Barcarrota (I).  
 Apoyo N. 77 L.A.M.T. Jerez-Barcarrota (II).  
 Término municipal afectado: Jerez de los Caballeros.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 1,669.  
 Apoyos: Metálico. Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 10.  
 Crucetas: Tresbolillo. Rectas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Ctra. Nacional N-435 P.K. 71, en el T.M. de Jerez de los Caballeros.  
 Presupuesto en pesetas: 5.789.324.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014408.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pue-

da ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de julio de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. y Planif. Industrial, MANUEL GARCIA PEREZ.

**ANUNCIO de 17 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014409.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea Subt. 20 KV. existente de C.T. Avda. de Málaga (0011) a Sub. Nevero (0628).  
 Final: Línea Subt. 20 KV. existente de C.T. Avda. de Málaga (0011) a Sub. Nevero (0628) con entrada y salida al C.T. Puente Real núm. 1 (0452).  
 Término municipal afectado: Badajoz.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,270.  
 Emplazamiento de la línea: Urbanización «Puente Real», en el T.M. de Badajoz.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 630.  
 Emplazamiento: Badajoz. Urbanización «Puente Real», en el T.M. de Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 6.023.149.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014409.