

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. «Las Candelas».
 Final: C.T. núm. 1 «La Mejostilla», sector II.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 1,425.
 Emplazamiento de la línea: Urbanización «La Mejostilla», sector II, en el T.M. de Cáceres.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 2.
 Relación de transformación: 13,200.
 N. de transformadores: 2.
 Relación de transformación: 13,200.
 N. de transformadores: 2.
 Relación de transformación: 13,200.
 Potencia total en transformadores en KVA: 3.780.
 Emplazamiento: Cáceres. Urbanización «La Mejostilla», sector II, en el T.M. de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 29.924.197.
 Finalidad: Nuevos suministros.
 Referencia del Expediente: 10/AT-006182-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de septiembre de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

**ANUNCIO de 17 de septiembre de 1997,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica.
 Ref.: 10/AT-002422-000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 5005 de la línea a C.T. núm. 2 de Cañamero.
 Final: C.T. núm. 2.
 Término municipal afectado: Cañamero.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,054.
 Apoyo: Metálico.
 N.º total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: C/. Carmen.

Presupuesto en pesetas: 517.536.
 Finalidad: Desvío de línea para corregir situación antirreglamentaria.
 Referencia del Expediente: 10/AT-002422-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de septiembre de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

**ANUNCIO de 19 de septiembre de 1997,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica.
 Ref.: 10/AT-006187-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes: