

Longitud total en Kms.: 0,100.

Apoyo: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Rectas. Cero.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: En las proximidades del C.T. Nudo, situado en el Callejón de las Monjas, en el T.M. de Los Santos de Maimona.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 160.

Emplazamiento: Los Santos de Maimona. En el Callejón de las Monjas, en el T.M. de Los Santos de Maimona.

Presupuesto en pesetas: 7.796.778.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014162.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de diciembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

#### *ANUNCIO de 12 de diciembre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 06/AT-001788-014137.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 175 de la línea Zafra-Burguillos.

Final: Apoyo n.º 178 de la línea Zafra-Burguillos.

Término municipal afectado: Burguillos del Cerro.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,570.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje próximo a la vía de ferrocarril de Zafra a Portugal, en el T.M. de Burguillos del Cerro.

Presupuesto en pesetas: 4.911.382.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014137.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 12 de diciembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

#### *ANUNCIO de 12 de diciembre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 06/AT-001788-014138.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 245 de la línea Jerez-Burguillos.

Final: Apoyo n.º 248 de la línea Jerez-Burguillos.

Término municipal afectado: Burguillos del Cerro.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,310.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje comprendido entre camino local de Burguillos del Cerro y proximidades al casco urbano del T.M. de Burguillos del Cerro.

Presupuesto en pesetas: 2.029.437.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014138.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 12 de diciembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 12 de diciembre de 1996,  
sobre autorización administrativa de  
instalación eléctrica y declaración, en  
concreto de su utilidad pública.  
Ref. 06/AT-001788-014170.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo n.º 8 de la línea de M.T. que alimenta al C.T. Aguas Cheles.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Cheles.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,434.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Bóveda.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Proximidades a las viviendas de COPUMA, en el T.M. de Cheles.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220/0,127.

Potencia total en transformadores en KVA: 160.

Emplazamiento: Cheles. Proximidades a las viviendas de COPUMA, en el T.M. de Cheles.

Presupuesto en pesetas: 2.575.394.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014170.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 12 de diciembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 12 de diciembre de 1996,  
sobre autorización administrativa de  
instalación eléctrica.  
Ref. 06/AT-001788-014171.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Arqueta AT. del cruce de las calles Monolo Mira y Ronda del Pilar por la que pasa la línea en 20 KV, C.T. La Rala (6023) - C.T. Parque (6029).

Final: C.T. Ronda del Pilar.

Término municipal afectado: Olivenza.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,080.