

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de derivación de la línea a C.T. Polideportivo (procedente de la línea aérea Villafranca de los Barros-Almendralejo).

Final: C.T. Coronel Fernández Golfín (4030), en la calle del mismo nombre.

Término municipal afectado: Almendralejo.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,302.

Apoyo: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Cero.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: En las inmediaciones del Polideportivo del T.M. de Almendralejo.

Presupuesto en pesetas: 2.138.487.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014155.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de noviembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 28 de noviembre de 1996,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica.**

Ref. 06/AT-001788-014157.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de amarre de nueva instalación D/C n.º 51 de la línea Aguas Zafra-Burguillo y Zafra-2.

Final: Apoyo de amarre existente D/C n.º 6 de la línea Aguas Zafra-Burguillo y Zafra-2.

Término municipal afectado: Zafra.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,240.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Rectas. Cero.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: En el cruce con la Ctra. N-432 en el PK. 71,300, en las cercanías del cementerio de Zafra, en el T.M. de Zafra.

Presupuesto en pesetas: 1.000.368.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014157.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de noviembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 28 de noviembre de 1996,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica
Ref. 06/AT-001788-014158.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea M.T. 15 KV. tramo C.T. Oviedo - C.T. Rivera.

Final: C.T. Cantón de Guichen.

Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 15/20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,080.
 Emplazamiento de la línea: Avda. Cantón de Guichen en el T.M. de Villafranca de los Barros.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Villafranca de los Barros. Avda. Cantón de Guichen en el T.M. de Villafranca de los Barros.

Presupuesto en pesetas: 4.508.109
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014158.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de noviembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-014161.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 3 de paso a subterráneo (a instalar de la línea Terán).
 Final: C.T. Nudo.
 Término municipal afectado: Los Santos de Maimona.

Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 15/20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,400.
 Apoyo: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Rectas. Cero.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: En las proximidades del C.T. Nudo, situado en el Callejón de las Monjas, en el T.M. de Los Santos de Maimona.
 Presupuesto en pesetas: 4.802.427.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014161.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de diciembre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref. 06/AT-001788-014162.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 7 D/C de paso a subterráneo (a instalar) de la línea Sub. Villafranca-Sub. Zafra.
 Final: C.T. Nudo.
 Término municipal afectado: Los Santos de Maimona.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 15/20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.