

Presupuesto en pesetas: 3.500.000.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014188.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de enero de 1997.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 24 de enero de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.***

***Ref.: 06/AT-001788-014194.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo de nueva instalación situado entre los apoyos núm. 28 y 29 de la línea 15 KV Llerena-Villagarcía.

Final: Apoyo núm. 1 de nueva instalación de la derivación al C.T. Polígono Llerena (proyectado).

Término municipal afectado: Llerena.

Tipo de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,055.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: En el Polígono Industrial del T.M. de Llerena.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1

Relación de transformación: 15,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Llerena. En el Políg. Industrial del T.M. de Llerena.

Presupuesto en pesetas: 4.531.974.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014194.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de enero de 1997.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 28 de enero de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.***

***Ref.: 10/AT-006073-000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Torre metálica núm. 5091, de L.A.M.T. «Vera Alta».

Final: C.T. Proyectado.

Término municipal afectado: Jarandilla de la Vera.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,761.

Apoyos: Metálico, hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Zona del pantano de la comunidad de regantes.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
N. de transformadores: 1  
Relación de transformación: 13,200  
Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
Emplazamiento: Jarandilla de la Vera.  
Pista a «Polig. Industrial» en el T.M. de Jarandilla de la Vera.

Presupuesto en pesetas: 5.529.939.  
Finalidad: Nuevos suministros.  
Referencia del Expediente: 10/AT-006073-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de enero de 1997.—El Jefe del Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

#### *ANUNCIO de 28 de enero de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006075-000000.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

##### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. «Guadalupe».  
Final: C.T. (DIA, S.A.).  
Término municipal afectado: Plasencia.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,594.  
Emplazamiento de la línea: Avda. de España.

Presupuesto en pesetas: 7.193.385.  
Finalidad: Nuevos suministros.  
Referencia del Expediente: 10/AT-006075-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de enero de 1997.—El Jefe del Servicio de Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

#### *ANUNCIO de 30 de enero de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-000184-000001.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

##### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo hormigón núm. 5015 L.A.M.T. «Circunvalación».  
Final: C.T. «Espíritu Santo núm. 1».  
Término municipal afectado: Cáceres.  
Tipo de línea: Aérea y subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio acero. Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,590.  
Apoyos: Metálicos.  
Número total de apoyos de la línea: 5.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Barriada «Espíritu Santo» en el T.M. de Cáceres.