

Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 2
 Crucetas: Rectas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Callejones de San Pedro en el T.M. de Cabeza del Buey.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1
 Relación de transformación: 22,000 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 100.
 Emplazamiento: Cabeza del Buey. Callejones de San Pedro en el T.M. de Cabeza del Buey.

Presupuesto en pesetas: 1.847.596.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-000084-014206.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de febrero de 1997.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 28 de febrero de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001191-014222.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Distrib. Eléctrica Carrión, S.L., con domicilio en La Garrovilla, Pedro Vadillo, 18, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 11 de la línea aérea M.T. a La Garrovilla propiedad del titular.
 Final: Apoyo núm. 2 de la línea proyectada y C.T. Ferial de Esparragalejo.

Término municipal afectado: Esparragalejo.
 Tipo de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15 / 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio, acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,156.
 Apoyos: Metálicos.
 N.º total de apoyos de la línea: 3.
 Crucetas: Cero.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Ferial de Esparragalejo en el T.M. de Esparragalejo.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 630.
 Emplazamiento: Esparragalejo. Ferial de Esparragalejo en el T.M. de Esparragalejo.

Presupuesto en pesetas: 3.032.671.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001191-014222.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de febrero de 1997.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 27 de febrero de 1997, sobre Estudio de Detalle.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Badajoz, en su sesión celebrada el día 30 de octubre de 1996, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de las Manzanas R-1 y R-2, del Plan Parcial del Sector SUP-II.3 del Plan General de Ordenación Urbana, (zona situada junto al vial de acceso al Puente Real), presentado por don Rafael Alvarez-Buiza Diego, como Consejero Delegado de la Sociedad Mercantil «Jardines del Guadiana, S.A.» y redactado por el Arquitecto, don Daniel