

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea de A.T. Cáceres-Casar, apoyo a intercalar.
 Final: Apoyo a intercalar en la línea Cáceres-Casar de Cáceres.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,457.
 Apoyos: Metálicos.
 N.º total de apoyos de la línea: 4.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Urbanización «La Mejostilla», del T.M. de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 2.007.876.
 Finalidad: Desvío de línea para dejar libre terrenos urbanizados para construcción de viviendas en el T.M. de Cáceres.
 Referencia del Expediente: 10/AT-001756-000002.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de febrero de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 28 de febrero de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001873-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A. con domicilio en Cáceres, C/. Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea Alcántara-Garrovillas (Torre de cruce carretera).
 Final: Línea Alcántara-Garrovillas (Torre C.T. Feriantes).
 Término municipal afectado: Brozas.

Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,237.
 Apoyo: Metálico.
 N.º total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Término municipal de Brozas.
 Presupuesto en pesetas: 1.499.915.
 Finalidad: Desvío para dejar libre monumento al pastor transhumante.
 Referencia del Expediente: 10/AT-001873-000001.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 28 de febrero de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 28 de febrero de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005452-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 45,000/13,800.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 45,000/13,800.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/380,000/230,000.