

- 2.^a Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
 3.^a Localidad y código postal: Mérida, 06800.
 d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 90 días.
 e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9.—APERTURA DE LAS OFERTAS.

- a) Entidad: Mesa de Contratación. Consejería de Bienestar Social.
 b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
 c) Localidad: Mérida.
 d) Fecha: Tendrá lugar el décimo día hábil contado a partir del siguiente a la terminación de presentación de proposiciones.
 e) Hora: 11,00 horas.

Mérida, 25 de abril de 1997.—El Secretario General Técnico, P.O. 15-1-96 (D.O.E. 30-1-96), RAFAEL RODRIGUEZ BENITEZ-CANO.

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el contrato de asistencia técnica A-04/97: Proyecto Investigación de rocas graníticas ornamentales y para otros usos industriales de Montehermoso y Valdecañas (Cáceres).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación definitiva a la empresa INGEMISA del contrato de referencia por el importe de 12.711.863 ptas.

Mérida, 24 de abril de 1997.—El Secretario General Técnico, (P.D. O. 4-9-95, DOE n.º 113, 26-9-95), JOSE MANUEL JOVER LORENTE.

ANUNCIO de 11 de marzo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-014228.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para

el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Poste 15 de Subestación Santa Marina a caseta seccionamiento Ctra. Portugal.

Final: Poste n.º 11 de la misma línea.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,981.

Apoyo: Metálico.

N.º total de apoyos de la línea: 1.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Urbanización Plan Parcial Sector SUP+II+3 del P.G.O.U. del T.M. de Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 19.824.539.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014228.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de marzo de 1997.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 20 de marzo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-014236.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo nueva instalación de paso a Subt. de la línea Subt. Villafranca-C.T. Oviedo (2063).

Final: C.T. Intemperie Valdequemao (2107)
 Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 1,099
 Emplazamiento de la línea: Urbanización Las Ranas, calle Solar Ibáñez, en el T.M. de Villafranca de los Barros.

Presupuesto en pesetas: 5.610.527.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014236.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de marzo de 1997.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 20 de marzo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-014237.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo junto a Urb. «La Rana» de la línea Subt. Villafranca-C.T. Oviedo.
 Final: Apoyo FL de paso a Subt. (a instalar).
 Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,070
 Apoyo: Metálico. Metálico.
 N.º total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: 0.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Urbanización «La Rana» en el T.M. de Villafranca de los Barros.
 Presupuesto en pesetas: 389.473.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014237.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de marzo de 1997.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 20 de marzo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-014241.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Covadonga.
 Final: C.T. núm. 1 Los Bodegones.
 Término municipal afectado: Mérida.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,270
 Emplazamiento de la línea: Esquina parcela D-3 de la Urbanización Los Bodegones, en el T.M. de Mérida.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20.000/15.000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 400.