

Final: C.T. Intemperie Valdequemao (2107)  
 Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 1,099  
 Emplazamiento de la línea: Urbanización Las Ranas, calle Solar Ibáñez, en el T.M. de Villafranca de los Barros.

Presupuesto en pesetas: 5.610.527.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014236.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de marzo de 1997.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 20 de marzo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-014237.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo junto a Urb. «La Rana» de la línea Subt. Villafranca-C.T. Oviedo.  
 Final: Apoyo FL de paso a Subt. (a instalar).  
 Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,070  
 Apoyo: Metálico. Metálico.  
 N.º total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: 0.  
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Urbanización «La Rana» en el T.M. de Villafranca de los Barros.  
 Presupuesto en pesetas: 389.473.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014237.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de marzo de 1997.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 20 de marzo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-014241.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: C.T. Covadonga.  
 Final: C.T. núm. 1 Los Bodegones.  
 Término municipal afectado: Mérida.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,270  
 Emplazamiento de la línea: Esquina parcela D-3 de la Urbanización Los Bodegones, en el T.M. de Mérida.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20.000/15.000/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 400.