

Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Olivenza.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV: 20.  
 Materiales: Homologado.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Km.: 0,040.  
 Emplazamiento de la línea: Calle de nueva construcción que comienza en cruce C/. Queipo de Llano y Ctra. Olivenza y termina en Camino de San Jorge, en el TM de Olivenza.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 160.  
 Emplazamiento: Olivenza. Calle de nueva construcción entre C/. Queipo de Llano y C. San Jorge, en el TM de Olivenza.  
 Presupuesto en pesetas: 3.648.675.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014121.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 14 de abril de 1997.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

***RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica.  
 Ref.: 06/AT-001788-014132.***

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: C.T. Vaguadas «E».  
 Final: C.T. Vaguadas «D».  
 Término municipal afectado: Badajoz.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV: 20.  
 Materiales: Homologado.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Km.: 0,300.  
 Emplazamiento de la línea: C.T. Vaguadas «E» en el TM de Badajoz.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
 Emplazamiento: Badajoz. C.T. Vaguadas «E» en el TM de Badajoz.  
 Presupuesto en pesetas: 7.511.887.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014132.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 14 de abril de 1997.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

***RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica.  
 Ref.: 06/AT-001788-014161.***

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, a petición