

**ANUNCIO de 23 de abril de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001724-014281.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Francisco Escaso, C.B., con domicilio en Fuente del Maestre, Ctra. de Villalba, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,230/0,125 (400 KVA existente).

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380/0,230 (160 KVA ampliación).

Potencia total en transformadores en KVA: 560.

Emplazamiento: Fuente del Maestre. Recinto Polideportivo Municipal en el T.M. de Fuente del Maestre.

Presupuesto en pesetas: 1.471.332.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001724-014281.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de abril de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 23 de abril de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001724-014282.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Francisco Escaso, C.B., con domicilio en Fuente del Maestre, Ctra. de Villalba, s/n., solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,230/0,125.

Potencia total en transformadores en KVA: 160.

Emplazamiento: Fuente del Maestre. Extrarradio (junto depósito de agua) en el T.M. de Fuente del Maestre.

Presupuesto en pesetas: 983.200.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001724-014282.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de abril de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 2 de mayo de 1997, por la que se adjudica el contrato de asistencia técnica A-06/97: «Desarrollo e Integración de Datos en el Sistema Geológico Minero de Extremadura».**

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación definitiva a la empresa TYPESA del contrato de referencia, por importe de 12.580.200 ptas.

Mérida, 2 de mayo de 1997.—El Secretario General Técnico (P.D. Orden 4-9-95; DOE n.º 113, 26-9-95), JOSE MANUEL JOVER LORENTE.

**ANUNCIO de 5 de mayo de 1997, por el que se convoca pública licitación para la adjudicación por el sistema de concurso, la contratación de la asistencia A-5/97: «Elaboración Diagnóstico Empresas Sector Textil por Equipo Tecnológico Textil».**