

Tipo de línea: Aérea y subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,885.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 6.  
 Crucetas: Tresbolillo.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: En las inmediaciones de Vva. del Fresno con el T.M. de Villanueva del Fresno.

Presupuesto en pesetas: 4.936.020.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014122.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de octubre de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 18 de octubre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-014124.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo n.º 175 de la línea Jerez de los Caballeros-Oliva de la Frontera.  
 Final: Apoyo existente entrada C. Secct. Oliva.  
 Término municipal afectado: Oliva de la Frontera.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,216.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 2.  
 Crucetas: Tresbolillo.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Línea Jerez de los Caballeros-Oliva de la Frontera, en el T.M. de Oliva de la Frontera.  
 Presupuesto en pesetas: 1.339.378.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014124.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de octubre de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 18 de octubre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-014125.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea aérea M.T. Llerena - Seccionamiento Cantalgallo.  
 Final: Apoyo n.º 37 línea Llerena-Villagarcía.  
 Términos municipales afectados: Higuera de Llerena. Llerena. Villagarcía de la Torre.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 3,239.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 15.

Crucetas: Tresbolillo.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Discurre a la Ctra. N-432 en los TT.MM. de Higuera de Llerena, Llerena y Villagarcía de la Torre.

Presupuesto en pesetas: 7.702.531.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014125.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de octubre de 1996.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

### ***ANUNCIO de 21 de octubre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014022.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### **LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo de derivación n.º 10 de la línea A.T. Barcarrota-Salvaleón a C.T. n.º 5.

Final: C.T. n.º 5 de Barcarrota.

Término municipal afectado: Barcarrota.

Tipo de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,619.

Apoyos: Metálico. Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: Rectas. Tresbolillo.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Terrenos próximos al Llano de la Cruz en el T.M. de Barcarrota.

#### **ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 20,000 / 0,127 / 0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 160.

Emplazamiento: Barcarrota. Terrenos próximos a El Llano de la Cruz en el T.M. de Barcarrota.

#### **INSTALACIONES DE BAJA TENSION**

Tipo: Subterránea, bajo tubo.

Longitud total en Kms.: 0,200.

Potencia en Kw: 0.

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 8.138.886.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014022.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de octubre de 1996.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

#### **CONSEJERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO**

### ***RESOLUCION de 7 de enero de 1997, de la Secretaría General Técnica, por la que se declara desierto el concurso celebrado para la contratación de los servicios de acogida en la Casa de la Mujer de Cáceres.***

Celebrado el concurso para la contratación de los servicios de acogida en la Casa de la Mujer de Cáceres, anunciado en el D.O.E. n.º 136 de 23-11-96; esta Consejería resuelve declarar desierto el concurso y autorizar la contratación por el procedimiento negociado sin publicidad de los mencionados servicios, conforme a lo estable-