

Final: C.T. que se describe.  
 Término municipal afectado: Montemolín.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio, acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,004.  
 Emplazamiento de la línea: Aldea de Pallarés, calle Culebrín, s/n., en el T.M. de Montemolín.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,400.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 160.  
 Emplazamiento: Montemolín, Aldea de Pallarés, calle Culebrín, s/n., en el T.M. de Montemolín.

Presupuesto en pesetas: 10.725.644.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-014208-014344.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de mayo de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

#### ***ANUNCIO de 23 de mayo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010088-014348.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Fuentes y Compañía, S.L., con domicilio en Oliva de la Frontera, calle Pedro Vera, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 26 línea de M.T. de distribución de Oliva de la Frontera.

Final: C.T. núm. 1 proyectado en apoyo núm. 3 de línea.  
 Término municipal afectado: Oliva de la Frontera.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio, acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,434.  
 Apoyos: Metálicos.  
 N.º total de apoyos de la línea: 2.  
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Zona «Los Gaspares» en el T.M. de Oliva de la Frontera.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 50.  
 Emplazamiento: Oliva de la Frontera. Zona «Los Gaspares» en el T.M. de Oliva de la Frontera.

Presupuesto en pesetas: 1.206.592.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-010088-014348.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de mayo de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

#### ***ANUNCIO de 23 de mayo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010088-014350.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Fuentes y Compañía, S.L., con domicilio en Oliva de la Frontera, calle Pedro Vera, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes: