

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014369.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 19 de junio de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 3 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006152-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía de Miajadas, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 26 L.A.T. a Matadero de Miajadas.
 Final: C.T. Proyectado.
 Término municipal afectado: Miajadas.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio, acero.
 Longitud total en Kms.: 2,720.
 Apoyos: Metálicos.
 N.º total de apoyos de la línea: 20.
 Crucetas: Bóveda.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Canal de Orellana desde compuerta 19 a la 20.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 22,000/398,000/233,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 50.

Emplazamiento: Miajadas. Canal de Orellana, Los Canchos de Miajadas.

Presupuesto en pesetas: 7.622.420.

Finalidad: Electrificación compuerta núm. 20 Canal de Orellana y abonados particulares.

Referencia del Expediente: 10/AT-006152-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 3 de julio de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 3 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006153-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía de Miajadas, con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 16, L.A.T. circunvalación a Miajadas.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Miajadas.
 Tipo de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio, acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,726.
 Apoyos: Metálicos.
 N.º total de apoyos de la línea: 6.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Egido de Miajadas.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.