

Relación de transformación: 13,200.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
 Emplazamiento: Garganta la Olla. Paraje «Los Llanos» del T.M. de Garganta la Olla.  
 Presupuesto en pesetas: 8.785.756.  
 Finalidad: Nuevos suministros.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006131-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de junio de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

**ANUNCIO de 19 de junio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014368.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea Subt. M.T. existente de C.T. Asilo de Ancianos (junto a C.T. Ctra. Don Alvaro).  
 Final: C.T. Vicente Aleixandre (4219) (proyectado).  
 Término municipal afectado: Mérida.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,039.  
 Emplazamiento de la línea: Calle Vicente Aleixandre, Km. 1 en el T.M. de Mérida.  
 Presupuesto en pesetas: 267.345.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014368.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 19 de junio de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

**ANUNCIO de 19 de junio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014369.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo núm. 9 de la línea aérea de circunvalación, procedente de Sub. Mérida.  
 Final: C.T. Ctra. Don Alvaro (pasando por C.T. Vicente Aleixandre) (proyectado).  
 Término municipal afectado: Mérida.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,285.  
 Emplazamiento de la línea: Parcela CECOEX, S.A. en calle Vicente Aleixandre, Km. 1 en el T.M. de Mérida.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 20,000/15,000 / 0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 630.  
 Emplazamiento: Mérida. Parcela CECOEX, S.A. en la calle Vicente Aleixandre, Km. 1 en el T.M. de Mérida.  
 Presupuesto en pesetas: 6.941.768.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.