

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio, acero. Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,904.  
 Apoyos: Metálicos, hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 6.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Km. 54,6 de Ctra. CC-912 en el T.M. de Torrejón el Rubio.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 13,200.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
 Emplazamiento: Torrejón el Rubio. Km. 54,6 en Ctra. CC-912 en el T.M. de Torrejón el Rubio.

Presupuesto en pesetas: 8.478.726.  
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006124-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de mayo de 1997.—El Jefe de Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

#### ***ANUNCIO de 30 de mayo de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-014355.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: T.M. —C2000-16, núm. 3 de L.A.M.T., a Polígono «La Cagancha» de L.A.M.T.— Villanueva II.

Final: T.M. núm. 1 proyectado.

Término municipal afectado: Villanueva de la Serena.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,107.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Polígono «La Cagancha» en el T.M. de Villanueva de la Serena.

Presupuesto en pesetas: 1.273.832.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014355.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de mayo de 1997.—El Jefe de Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

#### ***ANUNCIO de 4 de junio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-002674-000001.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 5006 L.A.M.T. «Aguas Abajo».