

RESOLUCION de 23 de enero de 1998, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia a concurso público el servicio de «Asistencia técnica, para el estudio de problemas relativos al regadío, análisis de soluciones y elaboración de un Plan de viabilidad, mejora y modernización en las zonas regables de Montijo (Badajoz)».
Expte.: Serv. 31/98.

1.—ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Comercio.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. Sección de Contratación.
- c) N.º de expediente: Serv. 31/98.

2.—OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Descripción del objeto: Asistencia técnica, para el estudio de problemas relativos al regadío, análisis de soluciones y elaboración de un Plan de viabilidad, mejora y modernización en las zonas regables de Montijo (Badajoz).
- b) División por lotes: No existen lotes.
- c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
- d) Plazo de ejecución: El establecido en el Pliego de Características Técnicas.

3.—TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:

- a) Tramitación: Ordinaria.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Forma: Concurso.

4.—PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe total: 22.000.000 Ptas.

5.—GARANTIAS:

Provisional: Dos por ciento del presupuesto base de licitación.
Definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto base de licitación.

6.—OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION:

- a) Entidad: Consejería de Agricultura y Comercio. Sección de contratación.
- b) Domicilio: C/ Adriano, n.º 4.
- c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
- d) Teléfono: 924-381283.
- e) Telefax: 924-381265.
- f) Fecha límite para la obtención de documentos: La misma que para la presentación de ofertas.

7.—REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:

- a) Clasificación: Grupo I, Sugrupo 1, categoría a.

8.—PRESENTACION DE OFERTAS:

- a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigésimo séptimo día (27) natural a partir del siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio. Si esta fecha coincidiese con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
- b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- c) Lugar de presentación: Consejería de Agricultura y Comercio. Registro General. Calle Adriano n.º 4. 06800 Mérida.
- d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
- e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.—APERTURA DE OFERTAS:

- a) Entidad: Consejería de Agricultura y Comercio.
- b) Domicilio: Calle Adriano, n.º 4.
- c) Localidad: Mérida.
- d) Fecha: Dos días hábiles después de la fecha límite de presentación de ofertas.
- e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 9 h.

10.—OTRAS INFORMACIONES:

11.—GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 23 de enero de 1998.—El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de 27-09-95, D.O.E. n.º 116 de 03-10-95), ANTONIO P. SANCHEZ LOZANO.

**CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA
Y HACIENDA**

ANUNCIO de 22 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-014398.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a peti-

ción de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Nuevo apoyo junto al 1 antiguo.
 Final: C.T. núm. 1 proyectado.
 Término municipal afectado: Navalvillar de Pela.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 22.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,190.
 Apoyos: Metálico.
 Números total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Rectas. Montaje cero.
 Emplazamiento de la línea: Ctra. Talarrubias-Navalvillar de Pela, junto a N-430 en el T.M. de Navalvillar de Pela.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 22,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Navalvillar de Pela. Ctra. Talarrubias-N. de Pela, junto a N-430 en el T.M. de Navalvillar de Pela.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea, bajo tubo.
 Longitud total en Kms.: 1,490.
 Voltaje:
 Potencia: 0 (KW).
 Abonados previstos: 0.
 Presupuesto en pesetas: 13.000.000.
 Finalidad: Nuevos suministros a polígono industrial.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014398.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de julio de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. y Planif. Industrial, MANUEL GARCIA PEREZ.

**ANUNCIO de 22 de julio de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.
 Ref.: 06/AT-0010177-014410.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A. con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. núm. 1 (Expte. 10177/14398).
 Final: C.T. núm. 2 proyectado.
 Término municipal afectado: Navalvillar de Pela.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 22.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,200.
 Emplazamiento de la línea: Ctra. Talarrubias-N. de Pela, junto a N-430 en el T.M. de Navalvillar de Pela.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 22,000/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Navalvillar de Pela. Ctra. Talarrubias-N. de Pela, junto a N-430 en el T.M. de Navalvillar de Pela.
 Presupuesto en pesetas: 13.294.257.
 Finalidad: Nuevos suministros a polígono industrial.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014410.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formular-