

Término municipal afectado: Viandar de la Vera.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,135.
 Emplazamiento de la línea: Zona de la iglesia.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200.
 Potencia total en transformadores en KVA: 100.
 Emplazamiento: Viandar de la Vera. Zona de la iglesia, en Viandar de la Vera.
 Presupuesto en pesetas: 5.786.296.
 Finalidad: Posibilitar futuras edificaciones.
 Referencia del Expediente: 10/AT-001148-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 14 de julio de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 14 de julio de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-003881-000002.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea Villanueva 2 - Villanueva 4, a 13,2 KV.
 Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Villanueva de la Vera.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,059.
 Emplazamiento de la línea: C/. Los Castaños y Travesía «Los Castaños».

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200.
 Potencia total en transformadores en KVA: 650.
 Emplazamiento: Villanueva de la Vera. Travesía «Los Castaños», en el T.M. de Villanueva de la Vera.

Presupuesto en pesetas: 8.746.596.
 Finalidad: Cambio de ubicación C.T. núm. 4 y nuevos suministros.
 Referencia del Expediente: 10/AT-003881-000002.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 14 de julio de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 18 de agosto de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto , de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006176-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes: