

Término municipal afectado: Viandar de la Vera.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,135.  
 Emplazamiento de la línea: Zona de la iglesia.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 100.  
 Emplazamiento: Viandar de la Vera. Zona de la iglesia, en Viandar de la Vera.  
 Presupuesto en pesetas: 5.786.296.  
 Finalidad: Posibilitar futuras edificaciones.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-001148-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 14 de julio de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

#### ***ANUNCIO de 14 de julio de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-003881-000002.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea Villanueva 2 - Villanueva 4, a 13,2 KV.  
 Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Villanueva de la Vera.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,059.  
 Emplazamiento de la línea: C/. Los Castaños y Travesía «Los Castaños».

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 650.  
 Emplazamiento: Villanueva de la Vera. Travesía «Los Castaños», en el T.M. de Villanueva de la Vera.

Presupuesto en pesetas: 8.746.596.  
 Finalidad: Cambio de ubicación C.T. núm. 4 y nuevos suministros.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-003881-000002.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 14 de julio de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

#### ***ANUNCIO de 18 de agosto de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto , de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006176-000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. de L.A.M.T. «Aldeacentenera».

Final: Apoyo núm. 14 proyectado.

Término municipal afectado: Torrecillas de la Tiesa.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 1,600.

Apoyos: Hormigón. Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 15.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, rígido. Material, vidrio.

Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Antigua N-V, Km. 230,6.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200.

Potencia total en transformadores en KVA: 50.

Emplazamiento: Torrecillas de la Tiesa. Finca «Descansaderos» y Estación de Aforos Río Almonte.

Presupuesto en pesetas: 6.883.375.

Finalidad: Nuevos suministros.

Referencia del Expediente: 10/AT-006176-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de agosto de 1998.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 24 de septiembre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006330-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

## LINEA ELECTRICA

Origen: apoyo núm. 2003 L.A.M.T. «Autovía Navalmoral».

Final: Apoyo s/n. de paso a red subterránea C.T. «Poblado Nuclear».

Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV.: 20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,080.

Apoyo: Metálico.

N.º total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Nuevo recinto ferial.

Presupuesto en pesetas: 866.864.

Finalidad: Posibilitar la construcción del nuevo ferial.

Referencia del Expediente: 10/AT-006330-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de septiembre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

**ANUNCIO de 24 de septiembre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006342-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el esta-