

## LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo s/n. de L.A.M.T. «Aldeacentenera».  
 Final: Apoyo núm. 14 proyectado.  
 Término municipal afectado: Torrecillas de la Tiesa.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en KV.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 1,600.  
 Apoyos: Hormigón. Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 15.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, rígido. Material, vidrio.  
 Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Antigua N-V, Km. 230,6.

## ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 50.  
 Emplazamiento: Torrecillas de la Tiesa. Finca «Descansaderos» y Estación de Aforos Río Almonte.

Presupuesto en pesetas: 6.883.375.  
 Finalidad: Nuevos suministros.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006176-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de agosto de 1998.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

**ANUNCIO de 24 de septiembre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006330-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

## LINEA ELECTRICA

Origen: apoyo núm. 2003 L.A.M.T. «Autovía Navalmoral».  
 Final: Apoyo s/n. de paso a red subterránea C.T. «Poblado Nuclear».  
 Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en KV.: 20.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,080.  
 Apoyo: Metálico.  
 N.º total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Nuevo recinto ferial.

Presupuesto en pesetas: 866.864.  
 Finalidad: Posibilitar la construcción del nuevo ferial.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006330-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de septiembre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

**ANUNCIO de 24 de septiembre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006342-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el esta-