

blecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 3 L.A.M.T. Expte. 10.177/14503.  
Final: Apoyo núm. 5 existente L.A.T. a C.T. La Habilla núm. 2.  
Término municipal afectado: Don Benito.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,438.  
Apoyos: Metálico. Hormigón.  
Número total de apoyos de la línea: 4.  
Crucetas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Paraje «Las Habillas», en el T.M. de Don Benito.

Presupuesto en pesetas: 1.541.853.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014526.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 12 de diciembre de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 17 de diciembre de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-014533.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 5012. Línea Alburquerque-Villar del Rey, 13,2 Kv.  
Final: C.T. proyectado en Urbanización «Fuente Los Alamos».  
Término municipal afectado: Alburquerque.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,250.  
Emplazamiento de la línea: Urbanización «Fuente Los Alamos», prolongación C/. San Antón, en el T.M. de Alburquerque.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
Emplazamiento: Alburquerque. Urbanización «Fuente Los Alamos», en prolong. C/. San Antón, del T.M. de Alburquerque.

Presupuesto en pesetas: 13.738.167.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014533.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de diciembre de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 17 de febrero de 1998, sobre Resolución por la que se deja sin efecto la Resolución de concesión de subvención a José Alberto Vázquez Núñez.***

Habiéndose intentado, sin resultado, el trámite de notificación ordinaria al interesado de la Resolución recaída en el expediente I.A.: 95-201-1 «José Alberto Vázquez Núñez», sobre Concesión de Incentivos Autonómicos, se comunica, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones