

ANUNCIO de 22 de octubre de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-014402.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. núm. 1 existente.
Final: C.T. núm. 2 existente.
Término municipal afectado: Valdecaballeros.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 22.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms: 0,274.
Emplazamiento de la línea: Poblado residencial CNV en el T.M. de Valdecaballeros.
Presupuesto en pesetas: 2.556.782.
Finalidad: Eliminar servidumbre de paso en parcelas del poblado de CNV.
Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014402.
06/AT-19.632.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de octubre de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 22 de octubre de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-014403.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a peti-

ción de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Empalme a realizar en calle A» de cable procedente de C.T. Residencia.
Final: C.T. núm. 3 existente.
Término municipal afectado: Valdecaballeros.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 22.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms: 0,425.
Emplazamiento de la línea: Poblado residencial CNV en el T.M. de Valdecaballeros.
Presupuesto en pesetas: 3.785.548.
Finalidad: Eliminar servidumbre de paso en parcelas del poblado de CNV.
Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014403.
06/AT-19.632.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 22 de octubre de 1997.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 1997, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001451-000003.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: T.M. s/n en Subestación Plasencia.
 Final: T.M. s/n en Tanatorio Plasencia.
 Término municipal afectado: Plasencia.
 Tipo de línea: Aérea y Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Acero. Aluminio. Acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,446.
 Apoyos: Metálico.
 Números total de apoyos de la línea: 5.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Cementerio de Plasencia.
 Presupuesto en pesetas: 0.
 Finalidad: Posibilitar urbanización zona.
 Referencia del Expediente: 10/AT-001451-000003.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de noviembre de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial E, y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

***ANUNCIO de 5 de diciembre de 1997,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica.
 Ref.: 10/AT-002102-000001.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 2.
 Relación de transformación: 13,200/.

Potencia total en transformadores: 500 (KVA).
 Emplazamiento: Serradilla. C/ Gabriel y Galán, s/n en el T.M. de Serradilla.
 Presupuesto en pesetas: 4.562.000.
 Finalidad: Nuevos suministros y mejora de la calidad del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-002102-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de diciembre de 1997.—El Jefe Servicio Adm. Industrial E, y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

***ANUNCIO de 9 de diciembre de 1997,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica y declaración en
 concreto de utilidad pública.
 Ref.: 10/AT-006210-000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. «Pinino» de línea a 13,2 Kv. «Torrejón» de Str. Jaraicejo.
 Final: C.T. «Asensio».
 Término municipal afectado: Serradilla.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,540.
 Emplazamiento de la línea: C/ Asensio, Aromo, Las Parras y Parque Municipal «Los Pininos».
 Presupuesto en pesetas: 8.622.310.