

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo paso a sub. (a instalarse) entre apoyos 2 y 3 existentes de la línea aérea MT «Los Santos (F) de Sub Zafrá» en CT Ob. Púb-CT Carballo antes derivac. a CT. Feria Núm. 1.

Final: Nuevo CT. Clínica de propiedad privada en Zafrá.

Término municipal afectado: Zafrá.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 15.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,130.

Apoyo: Metálico.

Número total de apoyo de la línea: 1.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material Vidrio.

Emplazamiento de la línea: A la altura del P.K. 5,100 de la Ctra. N-435 a Los Santos de Maimona en el T.M. de Zafrá.

Presupuesto en pesetas: 2.905.047.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014581.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de febrero de 1998.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 9 de febrero de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-1788-14575.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Instalación de reguladores de tensión en M.T. en montaje de trián-

gulo abierto en C.T. Feria n.º 1 con las características 15 KV/15 KV \pm 10% de 220 KVA. cada uno (total 440 KVA.) en c/ Reyes Huertas en el T.M. de Feria.

Presupuesto en pesetas: 7.535.316

Referencia del Expediente: 06/AT-1788/14575.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de febrero de 1998.—El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 9 de febrero de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014577.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en: Badajoz, Parque De Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Instalación de Reguladores de Tensión en M.T. en montaje de Triángulo Abierto en Alconchel con las características 14 KV/15 KV \pm 10% de 220 KVA cada uno (total 440 KVA).

El regulador se sitúa en el apoyo n.º 73, línea 20 KV silo Villanueva del Fresno junto C.T. n.º 1

Presupuesto en pesetas: 7.659.843.

Referencia del Expediente: 06/AT-1788/14577.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de febrero de 1998.—El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
