

**ANUNCIO de 9 de febrero de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-1788-14578.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cia. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

«Paso a 29 KV de la línea seccionamiento Sagrajas-Sub. calzada romana-Sub. viviendas aisladas-El Caliente y los cincuenta y nueve C.T. relacionados en proyecto en las zonas:

Sagrajas-Sub calzada romana, ahora a 28 KV.

Sub. viviendas aisladas y ramales, ahora a 6 KV.

Sub. viviendas aisladas a El Caliente, ahora a 28 KV.

Instalaciones situadas en los TT.MM- de Badajoz, Valdelacalzada y Puebla de La Calzada».

Presupuesto en pesetas: 20.475.136.

Referencia del expediente: 06/AT-1788/14578.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de febrero de 1998.—El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 11 de febrero de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014576.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cia. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: apoyo núm. 7 L.A.T. a C.T. Barcarrota 3.

Final: Centro de Seccionamiento descrito en proyecto.

Término municipal afectado: Barcarrota.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,020.

Emplazamiento de la línea: Camino viejo de Jerez en el T. M. de Barcarrota.

Presupuesto en pesetas: 9.669.188

Finalidad: Detección y aislamiento de defectos de forma automática

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014576.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 11 de febrero de 1998.—El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 11 de febrero de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014579.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: Cia. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 7.543.891.

Finalidad: Detección y aislamiento de defectos de forma automática

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014579.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.