

Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en KV: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Km.: 0,045.  
 Apoyo: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Próxima a Avda. de los Reyes Católicos, en el T.M. de Mérida.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/15,000/0,127/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 160.  
 Emplazamiento: Mérida. Próxima a Avda. de los Reyes Católicos, en el T.M. de Mérida.

Presupuesto en pesetas: 1.913.340.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014363.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 3 de diciembre de 1997.

El Jefe del Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997,  
 del Servicio Territorial de Badajoz,  
 autorizando el establecimiento de la  
 instalación eléctrica.  
 Ref.: 06/AT-001788-014364.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea subtr. M.T. existente a C.T. Residencia de Pensionista (4909), a su paso junto a la Biblioteca Pública Nacional.  
 Final: Línea subtr. M.T. existente a C.T. Avda. de la Libertad (4163), pasando por C.T. Biblioteca (4749).  
 Término municipal afectado: Mérida.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Km.: 0,054.  
 Emplazamiento de la línea: Avda. de la Libertad, junto a edificio Biblioteca Pública, en el T.M. de Mérida.

Presupuesto en pesetas: 370.170.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014364.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 4 de diciembre de 1997.

El Jefe del Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997,  
 del Servicio Territorial de Badajoz,  
 autorizando y declarando, en concreto, de  
 utilidad pública, el establecimiento de la  
 instalación eléctrica.  
 Ref.: 06/AT-001788-014170.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del