

Conductores: Aluminio. Acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,081.
 Apoyos: Metálico.
 Números total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: Tresbolillo. Rectas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Terrenos del Real de la Feria de Zafra, junto a la Ctra. N-432, en las proximidades del C.T. Ferial núm. 5 del T.M. de Zafra.
 Presupuesto en pesetas: 1.823.507.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014394.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 5 de mayo de 1998.

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCION de 11 de mayo de 1998, del Servicio Territorial de Badajoz, solicitando autorización de instalación eléctrica.
 Ref.: 06/AT-001788-014562.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Cia, Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16 de julio, de industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Cia, Sevillana de Electricidad, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 1 de la línea de C.T. adelantada Bombas (1832) a los CC.TT. de Finca Los Monitos y C. Seccto. Cedeno (1945).

Final: Apoyo núm. 3 de la línea de C.T. adelantada Bombas (1832) a los CC.TT. de Finca Los Monitos y C. Seccto. Cedeno (1945).
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio. Acero.
 Longitud total en Kms: 0,118.
 Apoyos: Otros.
 Números total de apoyos de la línea: 3.
 Crucetas: Cero.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Finca «La Adelantada» en el T.M. de Badajoz.
 Presupuesto en pesetas: 112.289.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014562.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 11 de mayo de 1998.

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCION de 11 de mayo de 1998, del Servicio Territorial de Badajoz, solicitando autorización de instalación eléctrica.
 Ref.: 06/AT-001788-014565.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Cia, Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16 de julio, de industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Cia, Sevillana de Electricidad, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: