

Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 4,718.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 27.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje «Mesa Santa», en el T.M. de La Pesga y Caminomorisco.

Presupuesto en pesetas: 15.400.132.  
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006232-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de abril de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

***ANUNCIO de 21 de abril de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001802-000001.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 100.  
 Emplazamiento: Caminomorisco. La Aceña, en Caminomorisco.

Presupuesto en pesetas: 526.480.  
 Finalidad: Nuevos suministros.

Referencia del Expediente: 10/AT-001802-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de abril de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

***ANUNCIO de 24 de abril de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006268-000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Torre a intercalar en C/. Mirasierra a línea 15 KV. «Circunvalación 2» de STR «Moraleja».  
 Final: C.T. «Casatejada».  
 Término municipal afectado: Moraleja.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,371.  
 Apoyo: Metálico.  
 N.º total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: C/. Mirasierra, Avda. Pureza Canelo y C/. Valle Inclán.

Presupuesto en pesetas: 6.892.514.  
 Finalidad: Posibilitar nuevas edificaciones.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006268-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pue-