

Presión de distribución:

1,75 kg./cm² (Media Presión B)

Red de distribución primaria: Constituida por tubería de polietileno de media densidad DN 160 y 90 mm, SRD 11.

Red de distribución secundaria: Partirá de la red primaria hasta las acometidas correspondientes. Estará formada por tuberías de polietileno de media densidad de diámetro DN 63 mm.

AREA DE CONCESION: Término municipal de Hervás.

PLAZO: La Concesión se solicita para 75 años.

PRESUPUESTO EN PESETAS: 62.639.086 ptas.

REFERENCIA EXPEDIENTE: G/20/98

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en esta Dirección General, sita en Mérida, Avda. de Roma, S/N y presentar por triplicado en dicho centro las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de VEINTE DIAS a partir del siguiente a la inserción de este anuncio. Asimismo, durante este periodo, podrán presentarse proyectos en competencia, ajustados a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento General del Servicio Público.

Mérida, 7 de julio de 1998.—El Director General de Ordenación Industrial, Energía y Minas, ALFONSO PERIANES VALLE.

ANUNCIO de 7 de julio de 1998, sobre información pública del proyecto de Extremadura 2.000 de Gas, S.A. para la concesión administrativa de la distribución y suministro de gas canalizado a los mercados de uso doméstico, comercial y pequeño industrial en el término municipal de San Vicente de Alcántara.

A los efectos previstos en los Capítulos III y IV de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos y en el Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, se somete a información pública el siguiente Proyecto de Concesión Administrativa.

PETICIONARIO:

EXTREMADURA 2.000 DE GAS, S.A., con domicilio social en, C/. Thomas Edison, 8. 06800 - Mérida (Badajoz).

OBJETO DE LA PETICION:

Concesión Administrativa para la distribución y suministro de gas canalizado a los mercados de usos doméstico, comercial y pequeño industrial en el término municipal de San Vicente de Alcántara.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION:

Tipo de gas: Propano comercial.

Planta de almacenamiento y producción: Inicialmente constará de una planta de almacenamiento de propano, con una capacidad de 99 m³, estación de regulación y medida APA/MPB, y equipos de trasvase y vaporización, con salida en Media Presión B. Las instalaciones e infraestructuras proyectadas resultan plenamente válidas para el gas natural.

Presión de distribución:

1,75 kg./cm² (Media Presión B)

Red de distribución primaria: Constituida por tubería de polietileno de media densidad DN 160 y 90 mm, SRD 11.

Red de distribución secundaria: Partirá de la red primaria hasta las acometidas correspondientes. Estará formada por tuberías de polietileno de media densidad de diámetro DN 63 mm.

AREA DE CONCESION: Término municipal de S. Vicente de Alcántara.

PLAZO: La Concesión se solicita para 75 años.

PRESUPUESTO EN PESETAS: 96.432.236 ptas.

REFERENCIA EXPEDIENTE: G/22/98

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en esta Dirección General, sita en Mérida, Avda. de Roma, S/N y presentar por triplicado en dicho centro las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de VEINTE DIAS a partir del siguiente a la inserción de este anuncio. Asimismo, durante este periodo, podrán presentarse proyectos en competencia, ajustados a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento General del Servicio Público.

Mérida, 7 de julio de 1998.—El Director General de Ordenación Industrial, Energía y Minas, ALFONSO PERIANES VALLE.

ANUNCIO de 21 de julio de 1998, por el que se hace pública la adjudicación de la obra 0-03/98: «Protección sobre riesgos de labores mineras abandonadas en Extremadura - 2.ª Fase».

1.—ENTIDAD ADJUDICADORA: