

Final: C.T. Proyectado.
Término municipal afectado: Miajadas.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 22.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms: 0,085.
Emplazamiento de la línea: C/ Primera del Polígono Industrial de Miajadas.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 2.
Relación de transformación: 22,000.
Potencia total en transformadores: 1260 (KVA).
Emplazamiento: Miajadas. Parcela 21 del Polígono Industrial en el T.M. de Miajadas.
Presupuesto en pesetas: 17.827.774.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la ampliación del Polígono Industrial.
Referencia del Expediente: 10/AT-006504-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de octubre de 1999.—El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 7 de octubre de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006524-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía de Miajadas, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: S.T.R. denominada «Escorial».

Final: Polígono Centro Ecológico Extremeño.
Término municipal afectado: Escorial.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 22.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud total en Kms: 1,237.
Apoyos: Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 11.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Camino de la Gironda y Dehesa Boyal de Escorial.
Presupuesto en pesetas: 3.221.750.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica al Polígono Centro Ecológico Extremeño.
Referencia del Expediente: 10/AT-006524-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de octubre de 1999.—El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 7 de octubre de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006526-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía de Miajadas, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: S.T.R. Escorial, propiedad de Energía de Miajadas.
Final: Centro de medida (Crt. C-401) Energía de Miajadas.
Término municipal afectado: Escorial.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 22.
Materiales: Nacionales.