

CONSEJERIA DE ENCONOMIA, INDUSTRIA
Y COMERCIO

***ANUNCIO de 1 de octubre de 1999, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-015011.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Madrid, Avda. de Burgos, 8-B, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 36.924.300.

Finalidad: Ampliación Subestación transformadora de reparto «S.T.R. Alburquerque» consistente en sustitución CT. 6 MVA por otro de 10 MVA y aparamenta en el sistema 13,2 KV.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-015011.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de octubre de 1999.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

***ANUNCIO de 4 de octubre de 1999, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-018972-014995.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Herederos de Eulalio Escaso, CB, con domicilio en Santa Marta, C/ Francisco Neila, 32, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 5 de la línea que suministra el C.T. Hros. de Manuel Santos Neila C.B.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Santa Marta.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms: 1,363.

Apoyos: Metálico.

Números total de apoyos de la línea: 11.

Crucetas: Cero. Bóveda.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Parajes denominado «Pozo Nuevo», «Las Picadas» y «Las Vegas» en el T.M. de Santa Marta de los Barros.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000, /0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 50 (KWA).

Emplazamiento: Villagarcía de la Torre. Parajes denominado Pozo Nuevo, Las Picadas y Las Vegas en Santa Marta de los Barros.

INSTALACION DE BAJA TENSION:

Tipo:

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Longitud total en Kms.: 1,339.

Voltaje: 3x380/220 V.

Potencia: 25 (KW).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 3.315.500.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-018972-014995.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 4 de octubre de 1999.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
