

- * Inferior: Muro de la presa.
- Especie piscícola principal: Calandino.
- Período de funcionamiento: Todo el año.
- Días hábiles de pesca: Todos.
- Cupo de capturas: Calandino: 50; Barbo: 20; Bordallo: 20.
- Número de permisos diarios: 30.
- Características de los permisos: Extranjeros 3.^a, Ribereños y Sociedades Colaboradoras 5.^a, otros 4.^a.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, a 4 de noviembre de 1999.—El Director General de Medio Ambiente, LEOPOLDO TORRADO BERMEJO.

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 16 de agosto de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006502-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Plasencia, Cañada Real, 8, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Str. El Cabezo en apoyo junto a cerramiento instalaciones de Iberdrola en la C.H. José María de Oriol.
Final: C.T. COC-Tajo Propiedad de Iberdrola.
Término municipal afectado: Alcántara.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 15.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms: 0,001.
Apoyos: Metálico.
Números total de apoyos de la línea: 1.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: C.H. José María de Oriol.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 15,000/400,000/231,000.
Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
Emplazamiento: Alcántara. C.H. José María de Oriol.
Presupuesto en pesetas: 14.444.190.
Finalidad: Alimentación servicios auxiliares C.O.C. Tajo en el T.M. de Alcántara.
Referencia del Expediente: 10/AT-006502-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de agosto de 1999.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 4 de octubre de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública. Ref.: 10/AT-006549-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: L.A.M.T. Malpartida-Estación.
Final: C.T. Luis Chamizo.
Término municipal afectado: Malpartida de Plasencia.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud total en Kms: 0,026.
Emplazamiento de la línea: C/ Luis Chamizo en Malpartida de Plasencia.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 2.

Relación de transformación: 13,200/380,000/20,000/220,000.
 Potencia total en transformadores: 1260 (KVA).
 Emplazamiento: Malpartida de Plasencia. Luis Chamizo en Malpartida de Plasencia.
 Presupuesto en pesetas: 8.067.594.
 Finalidad: Nuevos suministros y mejora de la calidad del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-006549-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de octubre de 1999.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 4 de octubre de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006552-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 2067 de la L.A.M.T. a Aldeacentenera de la línea general a 13,2 KV. «Jaraicejo».
 Final: Apoyo núm. 5 proyectado.
 Término municipal afectado: Torrecilla de la Tiesa.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio. Acero.
 Longitud total en Kms: 0,539.
 Apoyos: Metálico. Hormigón.
 Números total de apoyos de la línea: 5.

Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Dehesa de Torrecilla de la Tiesa.
 Presupuesto en pesetas: 1.476.677.
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-006552-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de octubre de 1999.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 5 de octubre de 1999, sobre Autorización Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad Pública. Ref.: 10/AT-001347-000001

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: IBERDROLA, S.A. con domicilio en: PERIODISTA SANCHEZ ASENSIO,1-CACERES solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO NUM. 5020 de L.A.M.T. a 15 kv. MORALEJA-L.A.M.T. BORBOLLON.
 Final: APOYO NUM. 9008 DE LA L.A.M.T. D/C MORALEJA-PERALES DEL PUERTO.
 Términos municipales afectados: MORALEJA, GATA, SANTIBAÑEZ EL ALTO.
 Tipos de línea: AEREA.
 Tensión de servicio en Kv: 15 KV.
 Materiales: NACIONALES.
 Conductores: Tipo Al-Ac.
 Secciones: 116,2.
 Longitud en Kms.: 8,039.
 Longitud total en Kms. 8,039.