

de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 4 de noviembre de 1998.—El Director General, ALFONSO PERIANES VALLE.

---

**ANUNCIO de 14 de diciembre de 1998,  
sobre autorización administrativa de  
instalación eléctrica.  
Ref.: 06/AT-001788-014786.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea subterránea M.T. existente entre C.T. estación (2031) y C.T. Bote (2013).  
Final: Línea Subt. M.T. existente entre C.T. Estación (2031) y C.T. Bote (2013) pasando por C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Almendralejo.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,226.  
Emplazamiento de la línea: Avda. San Antonio, en el T.M. de Almendralejo.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380/0,220/0,127.  
Potencia total en transformadores en KVA: 630.  
Emplazamiento: Almendralejo. Avda. de San Antonio, en el T.M. de Almendralejo.  
Presupuesto en pesetas: 5.482.903.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del expediente: 06/AT-001788-014786.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se

somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de diciembre de 1998.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

**ANUNCIO de 19 de febrero de 1999, sobre  
autorización administrativa de instalación  
eléctrica. Ref.: 10/AT-006415-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía de Miajadas, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo núm. 4 de L.A.T. en el Egido de Miajadas.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Miajadas.  
Tipo de línea: Aérea.  
Tensión de servicio en Kv.: 22.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio Acero.  
Longitud total en Kms.: 0,887.  
Apoyos: Metálicos.  
N.º total de apoyos de la línea: 7.  
Cruceas: Metálicas.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
Emplazamiento de la línea: Ctra. Ex-106, Km. 1,890, en Miajadas.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Intemperie.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 22,000/380,000/220,000.  
Potencia total en transformadores en KVA: 50.  
Emplazamiento: Miajadas. Estación depuradora de aguas residuales.  
Presupuesto en pesetas: 3.031.688.  
Finalidad: Suministro a la E.D.A.R. de Miajadas.  
Referencia del expediente: 10/AT-006415-000000.