

de C. Medio Ambiente, U. y Turismo, Secc. Obras, con domicilio en Mérida, Cárdenas, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 5066 L.M.T. propiedad de Iberdrola, S.A., STRI Cáceres.
Final: C.T. de la finca «El Trasilón» en el T.M. de Cáceres.
Término municipal afectado: Cáceres.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud total en Kms: 0,839.
Apoyos: Hormigón. Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 9.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Finca «El Trasilón» en el T.M. de Cáceres.
Presupuesto en pesetas: 3.259.032.
Finalidad: Reforma de línea existente.
Referencia del Expediente: 10/AT-000179-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de octubre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 9 de noviembre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001760-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Dirección Gral. Medio Ambiente, Secc. Obras, con domicilio en Mérida, Cárdenas, 8, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: L.A.T. Iberdrola, S.A. apoyo núm. 5003.
Final: Diferentes CC.TT.
Término municipal afectado: Cáceres.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms: 8,005.
Apoyos: Metálico. Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 97.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Ctra. de Badajoz, desde Aldea Moret a la finca «Las Seguras» en el T.M. de Cáceres.
Presupuesto en pesetas: 13.260.197.
Finalidad: Reforma de la L.A.T. con sustentación de aislamiento de la línea y protecciones.
Referencia del Expediente: 10/AT-001760-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de noviembre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 8 de febrero de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-000040-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33-3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 1.
Relación de transformación: 13,200 / 398,000 / 230,000.

Potencia total en transformadores: 400 (KVA).
Emplazamiento: Aldeanueva del Camino. Paseo de la Estación, s/n. en Aldeanueva del Camino.
Presupuesto en pesetas: 2.385.997.
Finalidad: Reforma de C.T. y aumento de potencia.
Referencia del Expediente: 10/AT-000040-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 8 de febrero de 1999.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 23 de febrero de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-003455-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Consejería M. Ambiente, U. y T., con domicilio en Mérida, Cárdenas, 11, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Subestación de Membrío.
Final: Apoyo núm. 9000 de L.AT. «Membrío-Valencia de Alcántara».
Términos municipales afectados: Membrío, Valencia de Alcántara.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Tipo: Suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Entre las localidades de Membrío y Valencia de Alcántara.
Presupuesto en pesetas: 4.265.564.
Finalidad: Reforma de la línea para evitar electrocución de las aves (sustitución cadenas de amarre y aisladores rígidos).
Referencia del Expediente: 10/AT-003455-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se

somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de febrero de 1999.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 23 de febrero de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-002060-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Consejería M. Ambiente, U. y T., con domicilio en Mérida, Cárdenas, 11, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Subestación Membrío.
Final: Subestación Valencia de Alcántara.
Términos municipales afectados: Membrío, Valencia de Alcántara.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv: 45.
Materiales: Nacionales.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio. Tipo suspendido. Material porcelana.
Emplazamiento de la línea: Entre las localidades de Membrío y Valencia de Alcántara..
Presupuesto en pesetas: 1.644.845.
Finalidad: Reforma línea existente para evitar la electrocución de las aves (sustitución aisladores rígidos).
Referencia del Expediente: 10/AT-002060-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 23 de febrero de 1999.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.