

de C. Medio Ambiente, U. y Turismo, Secc. Obras, con domicilio en Mérida, Cárdenas, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo núm. 5066 L.M.T. propiedad de Iberdrola, S.A., STRI Cáceres.

Final: C.T. de la finca «El Trasilón» en el T.M. de Cáceres.

Término municipal afectado: Cáceres.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms: 0,839.

Apoyos: Hormigón. Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 9.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Finca «El Trasilón» en el T.M. de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 3.259.032.

Finalidad: Reforma de línea existente.

Referencia del Expediente: 10/AT-000179-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 5 de octubre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

***ANUNCIO de 9 de noviembre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001760-000001.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Dirección Gral. Medio Ambiente, Secc. Obras, con domicilio en Mérida, Cárdenas, 8, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: L.A.T. Iberdrola, S.A. apoyo núm. 5003.

Final: Diferentes CC.TT.

Término municipal afectado: Cáceres.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 8,005.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 97.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Ctra. de Badajoz, desde Aldea Moret a la finca «Las Seguras» en el T.M. de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 13.260.197.

Finalidad: Reforma de la L.A.T. con sustentación de aislamiento de la línea y protecciones.

Referencia del Expediente: 10/AT-001760-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de noviembre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

***ANUNCIO de 8 de febrero de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-000040-000001.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33-3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 13,200 / 398,000 / 230,000.