

N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380/0,220/0,127.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 630.  
 Emplazamiento: Almendralejo. Calle Navalmoral de la Mata, en el T.M. de Almendralejo.  
 Presupuesto en pesetas: 7.683.775.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-014828.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de febrero de 1999.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

---

***ANUNCIO de 2 de febrero de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001223-000001.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo a intercalar L.A.T. «Hervás-Marinejo».  
 Final: Central Marinejo.  
 Término municipal afectado: Hervás.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,006.  
 Apoyo: Metálico.  
 N.º total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Finca «Marinejo», en el T.M. de Hervás.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200/398,000/230,000.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 50.  
 Emplazamiento: Hervás. Central Marinejo, en el T.M. de Hervás.

Presupuesto en pesetas: 1.472.423.  
 Finalidad: Supresión del tramo aéreo de A.T. y nuevo C.T. para suministro a Central de Marinejo.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-001223-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 2 de febrero de 1999.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

***ANUNCIO de 3 de febrero de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006379-000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: L.A.T. circunvalación de Alcuéscar.  
 Final: C.T. de 100 KVAs. proyectado.  
 Término municipal afectado: Alcuéscar.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 22.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 1,605.  
 Apoyos: Metálico. Hormigón.  
 N.º total de apoyos de la línea: 11.  
 Crucetas: Metálicas. Rectas. Bóveda.