

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.

2.ª Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.—APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Mesa de Contratación-Consejería de Bienestar Social.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: Al quinto día una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 11,00 horas.

Mérida, a 13 de abril de 1999.—El Secretario General Técnico, P.O. 21-04-97 (D.O.E. 26-04-97), RAFAEL RODRIGUEZ BENITEZ-CANO.

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 9 de junio de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-002243-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: 1) apoyo 5101, 2) apoyo 5112, 3) apoyo 5084.

Final: 1) apoyo 5112, 2) apoyo 2099, 3) apoyo 5080.

Término municipal afectado: Torrejoncillo.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio, Acero. Aluminio, Acero. Aluminio, Acero.

Longitud total en Kms: 2,086.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 24.

Crucetas: Bóveda.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Finca «Salgada de la Torre» del T.M. de Torrejoncillo.

Presupuesto en pesetas: 6.909.183.

Finalidad: Suministro para riegos.

Referencia del Expediente: 10/AT-002243-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 9 de junio de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 26 de enero de 1999, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica. Ref. 06/AT-10177/14815.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º 2045 de la L.A.M.T. Circunvalación San Vicente de Alcántara.

Final: C.T. tipo caseta existente.

Término municipal afectado: San Vicente de Alcántara.

Tipo de línea: subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,250.

Emplazamiento de la línea: Calleja del Ajero, junto a bloques de viviendas de C.O.P.U.M.A. en el T.M. de San Vicente de Alcántara.