

Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV.: 20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,468.
 Apoyo: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Ctra. N-V, C/. Antonio Concha, esquina C/. Puente la Bamba con Ctra. N-V.
 Presupuesto en pesetas: 6.132.058.
 Finalidad: Posibilitar construcción de edificios.
 Referencia del Expediente: 10/AT-006329-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de octubre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 21 de octubre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de utilidad pública. Ref.: 10/AT-006361-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: L.S.M.T. entre CC.TT. «Coria» y «Puerta Berrozanas».
 Final: C.T. Parador Nacional de Plasencia.
 Término municipal afectado: Plasencia.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,096.
 Emplazamiento de la línea: Ronda de Higerillas.
 Presupuesto en pesetas: 1.010.303.
 Finalidad: Suministro a Parador Nacional.
 Referencia del Expediente: 10/AT-006361-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de octubre de 1998.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 26 de octubre de 1998, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: AT-6.332.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. «Raya Olalla».
 Final: C.T. «Puente los Bolos».
 Término municipal afectado: Jaraíz de la Vera.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,205.
 Presupuesto en pesetas: 3.599.661.
 Emplazamiento de la línea: Traseras C/. Pérez de Ayala, Travesía de Don Juan de Austria, C/. Don Juan de Austria y Parque Puente Los Bolos.
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.
 Referencia del Expediente: AT-6.332.

De conformidad con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su Título IX, art. 52 y siguientes, a continuación se relacionan los propietarios con sus bienes y de-