

Tipo: Subterránea, simplemente enter
 Longitud total en Kms. 0,005
 Voltaje: 220/380 V
 Potencia: 40 (KW)
 Abonados previstos: 10

Presupuesto en pesetas: 4.061.326
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010088-014889.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de mayo de 1999.—El Jefe de Servicio, de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 1 de junio de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010088-014932.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Fuentes y Comaña, con domicilio en Oliva de la Frontera, C/. Pedro Vera, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo línea media tensión de circunvalación de Oliva de la Frontera.
 Final: C.T. Proyectoado
 Término municipal afectado: Oliva de la Frontera
 Tipo de línea: Subterránea
 Tensión de servicio en Kv.: 20
 Materiales: Homologados
 Conductores: Aluminio
 Longitud total en Kms.: 0,050
 Emplazamiento de la línea: Recinto Ferial en el término municipal de Oliva de la Frontera.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1
 Relación de transformación: 20,000 / 0,380
 Potencia total en transformadores en KVA: 250
 Emplazamiento: Oliva de la Frontera. Recinto Ferial en el término municipal de Oliva de la Frontera.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea, simplemente enter.
 Longitud total en Km.: 0,010.
 Voltaje en V.: 380.
 Potencia en KW.: 200.
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 2.530.858.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010088-014932.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de junio de 1999.—El Jefe de Servicio, de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 1 de junio de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006469-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33-3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. núm. 4 de Aldeanueva del Camino.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Aldeanueva del Camino.
 Tipo de línea: Subterránea.