

Final: C.T. Polígono de Fuente de Cantos.
Término municipal afectado: Fuente de Cantos.
Tipo de línea: Aérea y Subterránea.
Tensión de servicio en KV.: 15/20.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio. Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,200.
Apoyos: Metálicos.
N.º total de apoyos de la línea: 2.
Crucetas: Rectas.
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Nuevo Polígono Industrial de Fuente de Cantos (aledaños del Campo de Fútbol).

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores en KVA: 630.
Emplazamiento: Fuente de Cantos. Aledaños del Campo de Fútbol.

Presupuesto en pesetas: 6.484.489.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-014954.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de junio de 1999.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 30 de junio de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-014955.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo n.º 12 de línea M.T. y Presur de Sub. Fregenal, propiedad de C.S.E.

Final: C.T. Polígono Fregenal de la Sierra.
Término municipal afectado: Fregenal de la Sierra.
Tipo de línea: Aérea y Subterránea.
Tensión de servicio en KV.: 15/20.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio. Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,779.
Apoyo: Metálico.
N.º total de apoyos de la línea: 1.
Crucetas: Rectas.
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Nuevo Polígono Industrial (Ctra. de Sevilla, junto a Presur).

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 0,020/0,015/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores en KVA: 630.
Emplazamiento: Fregenal de la Sierra. Nuevo Polígono Industrial.

Presupuesto en pesetas: 11.571.307.
Finalidad: Mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-014955.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de junio de 1999.—El Jefe de Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ACUERDO de 7 de mayo de 1999, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública, en concreto, y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-10.177-14.886.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de