

de Castelar, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación de Azuaga (0616).  
Final: C.T. Urbanización Sub. Azuaga (3112).  
Término municipal afectado: Azuaga.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15/20.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,215.  
Emplazamiento de la línea: Calle de nueva creación (junto a Subestación Azuaga).

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores en KVA: 630.  
Emplazamiento: Azuaga. Nueva creación.  
Presupuesto en pesetas: 7.782.526.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona por construcción de nuevas viviendas.  
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015059

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de diciembre de 1999.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

#### ***ANUNCIO de 1 de diciembre de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015062.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 1, solicitando autorización administrativa para el esta-

blecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Zafra.  
Final: C.T. Los Canos.  
Término municipal afectado: Zafra.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 15.  
Materiales: Homologados.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 2,060.  
Emplazamiento de la línea: Subestación Zafra - C.T. Los Canos 6 (7077).  
Presupuesto en pesetas: 40.653.280.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015062.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de diciembre de 1999.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

#### ***ANUNCIO de 2 de diciembre de 1999, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015061.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N. 6 L/66 KV. «Elvas-Santa Marina», propiedad de R.E.E.  
Final: Apoyo N. 9 L/66 KV. «Elvas-Santa Marina», propiedad de R.E.E.  
Término municipal afectado: Badajoz.