

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 5017 L.A.M.T. «Plasencia-Sur».
 Final: C.T. «Coliseum»
 Término municipal afectado: Plasencia.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,270.
 Emplazamiento de la línea: Ctra. del Valle, C/. Antonio de la Cadena, C/. Santa Elena, Avda. de la Vera, y Avda. José Antonio.
 Presupuesto en pesetas: 5.576.427.
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-006652-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de marzo de 2000.—El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 20 de marzo de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006653-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Cable subterráneo existente entre los CC.TT. «General Mola» e «INEM».
 Final: C.T. Proyectado.
 Término municipal afectado: Plasencia.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,122.
 Emplazamiento de la línea: C/. Trujillo.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 2.
 Relación de transformación: 13,200/.
 Potencia total en transformadores: 1260 (KVA).
 Emplazamiento: Plasencia. C/. Trujillo en el T.M. de Plasencia.
 Presupuesto en pesetas: 6.466.637.
 Finalidad: Nuevo suministro y Mejora de la calidad del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-006653-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 20 de marzo de 2000.—El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-006651-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Pabellón Multiusos.
 Final: C.T. Dehesa núm. 5.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms: 0,230.
 Emplazamiento de la línea: C/. Ronda de la Pizarra y trasera Avda. de la Bondad en Cáceres.