

- Cupo de capturas: Tencas, 5.
- Número de permisos diarios: 50.
- Características de los permisos: Extranjeros 1.^a, Ribereños y miembros de Sociedades Colaboradoras 3.^a, otros 2.^a

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, a 1 de junio de 2000.—El Director General de Medio Ambiente, LEOPOLDO TORRADO BERMEJO.

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 5 de mayo de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001618-015175.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Hijos de Jacinto Guillén, S.L., con domicilio en Guareña, C/. Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo de nueva instalación en la línea aérea a C.T. «Parejo».
 Final: C.T. «Parejo» (nuevo).
 Término municipal afectado: Guareña.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV.: 22.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,317.
 Apoyo: Metálico.
 N.º total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Cero.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Camino Cementerio.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 22,000/0,380/0,220/0,125.
 N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 22,000/0,400/0,230.
 Potencia total en transformadores en KVA: 565.
 Emplazamiento: Guareña. Avda. San Ginés.

Presupuesto en pesetas: 7.721.865.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001618-015175.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de mayo de 2000.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 22 de mayo de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-001618-015177.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Hijos de Jacinto Guillén, S.L., con domicilio en Guareña, C/. Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Ferial.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Guareña.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV.: 22.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,015.
 Emplazamiento de la línea: Polígono «La Alberca» (2.^a fase).

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 22,000/0,400/0,230.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Guareña. Polígono «La Alberca».