

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: Siguiete reunión de la Comisión de Compras de la Junta de Extremadura que se celebre a partir de la finalización del plazo de entrega de ofertas.

10.—OTRAS INFORMACIONES: Los pliegos se hayan a disposición de los licitadores que lo deseen en la página de Internet [www.juntaex.es/consejerias/aym/contratacion](http://www.juntaex.es/consejerias/aym/contratacion).

11.—GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 27 de junio de 2000.—El Secretario General Técnico P. D. (Orden de 30-8-99, DOE n.º 105, de 7-9-99), ANTONIO PABLO SAN-CHEZ LOZANO.

---

**RESOLUCION de 27 de junio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia a contratación el suministro de «Camión lucha contra incendios forestales».**  
**Expte.: 12-03-533A-624-0026-2000.**

1.—ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. Sección de Contratación.
- c) N.º de expediente: 12-03-533A-624-0026-2000.

2.—OBJETO DEL CONTRATO:

- a) Descripción del objeto: Camión para lucha contra incendios forestales.
- b) División por lotes: No existen lotes.
- c) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Mérida.
- d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del contrato.

3.—TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION:

- a) Tramitación: Normal.
- b) Procedimiento: Abierto.
- c) Forma: Concurso.

4.—PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe total: 17.400.000 ptas. (104.576,10 euros).

5.—GARANTIAS:

Provisional: Dos por ciento del presupuesto base de licitación.  
Definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto base de adjudicación.

6.—OBTENCION DE DOCUMENTACION E INFORMACION:

- a) Entidad: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Sección de Contratación.
- b) Domicilio: Avenida de Portugal, s/n.
- c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
- d) Teléfono: 924-38 26 57.
- e) Telefax: 924-38 29 35.
- f) Fecha límite para la obtención de documentos: La misma que para la presentación de ofertas.

7.—REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA:

8.—PRESENTACION DE OFERTAS:

- a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimosexto día (16) natural a partir de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Si dicha fecha coincidiese en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
- b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- c) Lugar de presentación: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Registro General. Avenida de Portugal, s/n., 06800 Mérida.
- d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
- e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.—APERTURA DE OFERTAS:

- a) Entidad: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- b) Domicilio: Avenida de Portugal, s/n.
- c) Localidad: Mérida.
- d) Fecha: Tercer día natural contado a partir de la finalización del plazo de entrega de ofertas.

10.—OTRAS INFORMACIONES: Los pliegos se hayan a disposición de los licitadores que lo deseen en la página de Internet [www.juntaex.es/consejerias/aym/contratacion](http://www.juntaex.es/consejerias/aym/contratacion).

11.—GASTOS DE ANUNCIOS: Los gastos ocasionados por la publica-

ción del presente anuncio, serán abonados por el adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 27 de junio de 2000.—El Secretario General Técnico P.D. (Orden de 30-8-99, D.O.E. n.º 105, de 7-9-99), ANTONIO PABLO SANCHEZ LOZANO.

## CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

### *ANUNCIO de 15 de mayo de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015205.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea en 15 KV. entre C.T. Lepanto (2052) y C.T. Tres Puertas (2096).

Final: Línea subterránea en 15 KV. entre C.T. Lepanto (2052) y C.T. Tres Puertas (2096).

Término municipal afectado: Villafranca de los Barros.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV.: 15.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,014.

Emplazamiento de la línea: Calle Gerona, Villafranca de los Barros.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 2.

Relación de transformación: 15,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 2000.

Emplazamiento: Villafranca de los Barros. Calle Gerona.

Presupuesto en pesetas: 9.277.826.

Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015205.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las recla-

maciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 15 de mayo de 2000.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

### *ANUNCIO de 15 de mayo de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica: Línea a 66 KV. Peñarroya-Azuaga.*

A los efectos establecidos en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete al trámite de Información Pública la petición de autorización administrativa de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

PETICIONARIO: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

TIPO DE INSTALACION: Línea eléctrica aérea de un circuito trifásico.

TENSION: 66 KV.

ORIGEN: Apoyo n.º 4, existente, de línea 66 KV «Peñarroya-Azuaga».

FINAL: Apoyo n.º 194, existente, de línea 66 KV «Peñarroya-Azuaga».

LONGITUD AFECTADA: 35,505 Km.

Long. provincia de Badajoz: 11,835 Km.

Long. provincia de Córdoba: 23,670 Km.

CONDUCTORES: Sustitución de los actuales, ALDREY-90,3 mm<sup>2</sup>, por otros de aleación de aluminio de 117,0 mm<sup>2</sup> de sección, tipo D-110 (UNE 21018-80)

AISLAMIENTO: Sustitución del existente por cadenas de cinco y seis elementos de vidrio templado tipo U-70-BS.

APOYOS: Resultantes del recrecimiento de los actuales, en 23 unidades. El resto permanece.

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS: Azuaga y Granja de Torrehermosa (Badajoz) y Fuente Obejuna y Peñarroya (Córdoba).

FINALIDAD DE LA INSTALACION: Mejorar la calidad del servicio y evitar pérdidas energéticas.

El proyecto de instalación puede ser examinado en la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, Avda. de Europa, 1, y formularse al mismo las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 15 de mayo de 2000.—El Director del Area Funcional de Industria y Energía, ANTONIO ARAGON BERMUDO.